

ПРОТОКОЛ

перед-тендерній зустрічі по тендеру «Виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» Lot 2

м. Київ

09.11.2020

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника проведена онлайн о 12:00, 09 листопада 2020 року через сервіс Zoom.

Присутні:

Від Замовника (комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» виконавчого органу Київради (КМДА))

Заступник директора Вячеслав Хмара

Голова тендерного комітету Валентина Скляренко

Група управління проектом: Вадим Приходько

Владислав Поваляєв

Від Консультантів NIRAS

Наталія Гриценко

Олексій Веха

Любомир Червілов

Кількість присутніх представників потенційних учасників тендеру: 5

Під час проведення перед-тендерної зустрічі:

1. Головою тендерного комітету Валентиною Скляренко була проведена презентація тендерної документації на «Виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» (Lot 2)», в якій біли відображені основні вимоги та процедурні питання проведення закупівлі. Було наголошено, що учасники можуть надавати свої запитання до 12 листопада включно.

Презентація розроблена та підготовлена за участю Консультантів NIRAS.

2. Представниками групи управління проектом були надані відповіді на запити від зацікавлених учасників:

Питання 1

Стосовно теплообмінників ГВП – скільки теплообмінників необхідно замінити, та які їх характеристики, чи існуючі теплообмінники залишаємо, та облаштуємо теплову ізоляцію?

Відповідь на питання 1

Стосовно теплообмінників - інформація по заміні того чи іншого обладнання або проведення будь яких інших робіт, їх обсягів та видів знаходиться в тендерній документації в розділі ПРЕЙСКУРАНТИ. Стосовно додаткових параметрів, стану того чи іншого обладнання, його маркування - інформація знаходиться в розроблених для кожного об'єкта робочих проектах. Посилання для доступу до проектів буде надіслано всім зацікавленим учасникам на вказану ел. пошту.

Питання 2

Стосовно Системи дистанційного контролю управління та збору даних:

Питання 2.1

2.1. В тендерній документації зазначено що потрібна «діагностика всіх складових Системи в режимі реального часу», просимо деталізувати, які елементи системи визначені як основні, та порядок запуску та періодичності діагностики.

Відповідь на питання 2.1

Діагностика відбувається у режимі реально часу з фіксацією усіх параметрів, що підлягають диспетчеризації згідно з ТЗ.

Питання 2.2

2.2. Система потребує архівування даних та сервера (згідно ТЗ), у якому форматі потрібно архівувати дані, та який треба передбачити сервер для системи (віртуальний, фізичний, з яким ПО, можливо на підприємстві вже є існуючий...).

Відповідь на питання 2.2

Всі дані архівуються на існуючий центральний сервер у їх власному форматі - температури, тиск, енергія, витрата і т.д.

Питання 2.3

2.3. Яка елементна база та архітектура існуючої системи передачі даних та контролю, які використовуються протоколи та ПО для обміну даними та моніторингу?

Відповідь на питання 2.3

Протоколи обміну даними необхідно запитувати у відповідних виробників обладнання. Виробники вказані у специфікаціях або у актах обстеження.

Питання 3

Прохання найскоріше надати доступ до проектної документації.

Відповідь на питання 3

Замовник надасть доступ до проектної документації усім учасникам, які зроблять відповідний запит на електронну адресу Замовника.

Питання 4

Питання щодо можливості відвідати деякі об'єкти (можливість надати доступ до об'єктів).

Відповідь на питання 4

Замовник не може гарантувати доступ для відвідання об'єктів під час підготовки тендерних пропозицій, враховуючи ситуацію з розповсюдженням COVID-19. Але може зробити запит на такі відвідання до балансоутримувачів об'єктів та скоординувати з ними ці відвідання. Учасники, які зацікавлені в відвіданні об'єктів для підготовки тендерної пропозиції мають написати запит до Замовника та вказати які саме об'єкти вони хотіли би відвідати

За результатами, усім учасникам, які приймали участь у перед-тендерній зустрічі, буде направлено додатково на електронні адреси дані відповіді на питання.

Протокол склала:

Голова тендерного комітету



Валентина СКЛЯРЕНКО



Поворозев В.С.
Скляренко
Прийшовсько